

BULGARKONTROLA S.A.

Established in 1952,

**QUALITY AND QUANTITY SURVEYS, LABORATORY ANALYSES
P&I CORRESPONDENT, SURVEY & CLAIM SETTLING AGENT
HULL & MACHINERY SURVEYS, CONFORMITY ASSESSMENT,
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS**

Certificate of approval №368056 ISO 9001 by Lloyd's Register Quality Assurance,
Member of: EI - London, GAFTA - London, FOSFA - London

Head office: 42, Parchevich Str., 1080 Sofia, Bulgaria, POBox 106
Emergency mobile +359 889 400 400, Tel. +359 2 989 4070, Fax: +359 2 988 2354, 980 5133
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg Web: www.bulgarkontrola.bg



СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 010 - НСИСОССП- 754

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че строителният продукт

ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН РАНДОМ PP-R (цвят сив и зелен)

са предназначени за изграждане на сградни мрежи за топла и студена вода за питейно –битово водоснабдяване, с работно налягане и размери съгласно Приложение No 1 към настоящия сертификат

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ

“HELIROMA- PLASTICOS

3850 – 184 Albergaria – Velha , Португалия

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ

“HELIROMA- PLASTICOS

3850 – 184 Albergaria – Velha , Португалия

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция “Оценяване на съответствието” при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN ISO 15874-1:2006

БДС EN ISO 15874-2:2006

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат е издаден за първи път на 01.11.2007 г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

01.11.2007 г.
град София

Изпълнителен директор:
/И.Атанасов /

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 010 от регистъра на ДАМТН
Разрешение №.РОССП-07/09. 05.2003 г., издадено от МРРБ



Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 010 – НСИСОСП - 754

Вид на изделието	Външен диаметър D / mm	PN / bar
ТРЪБА за студена вода	20 ÷ 125	PN 10
ТРЪБА за топла и студена вода	20 ÷ 110	PN 16
ТРЪБА за топла вода	20 ÷ 110	PN 20

01.11.2007 г.
град София

Изпълнителен директор:
/ Н.Атанасов /

